

WiR.7013.44.3.2019.KS

Toruń, dnia 2019-10-03

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wymianę opraw oświetleniowych na korytarzach i na zewnątrz budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Paderewskiego 2 w Toruniu obejmującej:

- 1) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 51 szt.;
- 2) Montaż 30 szt. opraw LED w sufitach kasetonowych – paneli 60x60 40 z modułem awaryjnym o następujących parametrach: stopień ochrony IP20, napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, czas pracy awaryjnej: 2h, funkcje: SA- sieciowo-awaryjna, zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C;
- 3) Montaż 2 szt. opraw LED hermetycznych z modułem awaryjnym o następujących parametrach: stopień ochrony IP65, korpus i klosz wykonany z poliwęglanu (PC), napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, czas pracy awaryjnej: 2h, funkcje: SA- sieciowo-awaryjna, zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C;
- 4) Montaż 1 szt. oprawy LED z rastrem z modułem awaryjnym o następujących parametrach: stopień ochrony IP20, napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, czas pracy awaryjnej: 2h, funkcje: SA- sieciowo-awaryjna, zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C;
- 5) Montaż 4 szt. naświetlaczy LED zewnętrznych z czujnikiem zmierzchowym,
- 6) Montaż 5 szt. naświetlaczy LED zewnętrznych z czujnikiem zmierzchowym i ruchu,
- 7) Montaż 9 szt. plafonów LED zewnętrznych.
- 8) Dokumentację powykonawczą obejmującą m.in. oświadczenie kierownika robót, pomiary, deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane oprawy i naświetlacze.

Oprawy i naświetlacze powinny spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-EN-12464-1 dla pomieszczeń obiektów opieki zdrowotnej. Wszystkie oprawy z modułem awaryjnym powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CN-BOP. Moc opraw oświetleniowych należy dobrać w taki sposób, aby były spełnione normy natężenia i równomierności oświetlenia. Klasa szczelności opraw i naświetlaczy zewnętrznych min. IP54, napięcie zasilania 230 V 50 Hz.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem.

W załączniku: rysunki z rzutami kondygnacji.


Gwarancja 36 miesięcy.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto oraz potwierdzić okres gwarancji.

Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od podpisania umowy.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492, osoba do kontaktów na obiekcie: Ryszard Kutkowski, tel. kom.: 509853497.

Oferty prosimy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 lub przesłać mailowo na adres wiiir@um.torun.pl w terminie do dnia 17.10.2019 r.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski