



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



132/2018 budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu.

WGK042.1.14.2018.RW

Toruń, 31 sierpnia 2018 r.

Dotyczy: postępowania nr 132/2018 Przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynkach w poszczególnych częściach zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie 1

Jaka jest szacunkowa długość przewodów YKY 5x16 mm² dla każdej z instalacji?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szacunkowa długość przewodów YKY 5x16mm² dla odpowiednich części wynosi:

cz1 – 41m;

cz2 – 15m;

cz3 – 26m;

cz4 – 31m;

cz5 – 0m.

Pytanie 2

Czy ułożenie przewodów YKY 5x16 mm² wymaga demontażu kostki brukowej lub innych prac ziemnych?

Odpowiedź:

Nie przewidywano demontażu kostki brukowej chyba, że w trakcie realizacji okaże się to niezbędne do poprawnego zrealizowania zdania, w takim wypadku zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

Pytanie 3

Czy są Państwo w stanie udostępnić nam dokładne rzuty z góry dachów budynków o których mowa w SIWZ?



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



132/2018 budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich rzutów.

Pytanie 4

Jaka jest wysokość budynków na których miałyby być montowana fotowoltaika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada informacji o dokładnej wysokości budynków. Zaleca się wizję lokalną.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Batał Woźnicki