

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP 132/2018 na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku w ramach części zamówienia: część 1: Budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, część 2: Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, część 3: III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, część 4: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, część 5: Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22.

**W odpowiedzi na zapytanie o treści:**

*„W dokumentacji umieszczonej na Państwa stronie internetowej w projekcie 5 dotyczącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,08 kW znajduje się opis doboru paneli fotowoltaicznych o mocy 327 Wp, jest to moc modułu wysoce niestandardowa, czy mogą Państwo ujednolicić wymagania techniczne owej instalacji do pozostałych 4 części?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla części 5 obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 ul. Bażyńskich 22 projektant opracowujący dokumentację przewidział instalację modułów o mocy 327 W, w związku z powyższym w ofercie należy przewidzieć instalację na tym budynku paneli o ww. mocy lub wyższej.

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na zapis SIWZ w punkcie 18.3 lit. f, który ma brzmienie:

„f) jako liczba szynowodów (busbar) modułu (ogniwa) fotowoltaicznego należy rozumieć jako cyfrę całkowitą oznaczającą ilość szynowodów (busbar) dla oferowanego do montażu modułu fotowoltaicznego monokrystalicznego. Ilość musi mieścić się w przedziale od 4 do 6 szt. Wartość mocy znamionowej modułu nie może być niższa niż zapisana w projekcie technicznym tj. 305 W dla części 1-4 oraz 327 W dla części 5 (zamawiający dopuszcza maksymalnie o 7% zwiększenie rozmiaru modułu fotowoltaicznego w zakresie wysokości i szerokości, głębokość bez znaczenia względem wymiarów 1660 x 990 x 50). W celu weryfikacji kryterium oferent zobowiązany jest złożyć kartę katalogową oferowanych modułów w języku polskim wraz z ofertą. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym wartości powyżej 6 liczby szynowodów (busbar) do obliczenia punktacji w kryterium zamawiający przyjmie wartość 6. Zamawiający dopuszcza stosowanie technologii zamienne przewyższających możliwości szynowodów (busbar) o liczbie 6, wówczas w ramach kryterium zostanie przyjęta wartość 6.

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
mgr inż. Rafał Wóźnicki