

Toruń, 20.02.2019 r.

WliR.271.124.1.2019.KC

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu” , udzielamy zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnień:

1.Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej kruszywa z recyklingu (gruzu betonowego)

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę kruszywa z recyklingu (gruzu betonowego).

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski