

Toruń, dnia 10.04.2020 r.

WliR.271.2.16.2020.MK

.....
.....
.....

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Utworzenie Centrum multimedialno-
edukacyjnego Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki-IV LO przy ul.
Warszawskiej w Toruniu”**

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego
przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

Czy przedmiotem przetargu jest dostawa i montaż:

- a) skrzynek multimedialnych SM (HDMI, USB, Audio) zgodnie z rysunkiem nr PBW_E_04
Gniazda – poziom 0? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie schematu ideowego oraz
wyposażenia w/w skrzynek SM.
- b) puszek podłogowych typu florbox punkt PEL (2xgniazdko 230 V, 2 x gniazdo Data,
4xRJ45) zgodnie z rysunkiem nr PBW_E_04 Gniazda-poziom 0?

Odpowiedź:

Przedmiotem przetargu jest:

- a) dostawa i montaż skrzynek multimedialnych SM zgodnie z rys. nr PB_E_04. Należy dobrać
typowe skrzynki (obudowy) montażowe zamykane na klucz i wyposażyć je w gniazda:
1xHDMI, 1xUSB i 1xAudio.
- b) dostawa i montaż puszek podłogowych typu Floorbox zgodnie z rys. nr PB_E_04.

Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 3 należy z tablicy RG wyprowadzić 4 obwody
(2xN2XH 5x6 mm² oraz 2xN2XH 5x10 mm²) do projektowanych tablic bezpiecznikowych
T1, T0, T1K, T0K.

Czy w ofercie należy uwzględnić rozbudowę istniejącej rozdzielni RG poprzez ogranicznik
przepięć OVR, wyłącznik mocy XT3 3P N250 MD zgodnie z rys. PWB_E_10 schemat
tablicy RG?

Odpowiedź:

Rozbudowę rozdzielni RG należy wykonać zgodnie z rys. nr PB_E_10.