

TORUŃSKIE WODOCIĄGI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
37-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 56 658 64 29, fax 56 654 01 51

TT-400-533-Z-2021-KK

URZĄD MIASTATC
Biuro Ogrodnika M.

data 11. 03. 2021

Nr sprawy PP. 15993 gnuuz

1893

Toruń, dnia 09.03.2021

PW
guz
**Biuro Ogrodnika Miejskiego
ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
87-100 Toruń**

Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wiosek z dnia 25.02.2021 [data wpływu: 02.03.2021] w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej projektowanej instalacji kropelkującej krzewów oraz słupką zraszającego (zamgławiacza) zlokalizowanego na terenie placu zabaw w Toruniu przy ul. Janiny Hurynowicz (działka nr 54/15 obręb 36) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 znajdującego się na terenie działki nr 54/15 obręb 36, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem niebieskim;

Poniżej podajemy szczegółowe warunki techniczne do projektowania:

1. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD 100 SDR 11.
2. Wodomierz główny należy zlokalizować w studni wodomierzowej. Przed wodomierzem głównym należy zaprojektować i zamontować zawór odcinający (kulowy lub grzybkowy wraz z filtrem skośnym siatkowym), natomiast za wodomierzem zawór antyskażeniowy oraz zawór odcinający ze spustem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zestaw wodomierzowy montować na konsoli.
3. Właściciel posesji własnym kosztem i staraniem wykona przyłącze wodociągowe.
4. Trasa projektowanego przewodu wodociągowego winna przebiegać przez teren będący własnością Inwestora oraz Gminy Toruń.
5. Montaż nawierтки z zasuwą na przewodzie wodociągowym DN 100 należy zlecić Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o.
6. Budowę przyłącza Inwestor może realizować w oparciu o zgłoszenie rozpoczęcia budowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust 1 pkt. 20 w Wydziale Architektury i Budownictwa U.M. Torunia lub w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 00

fax 56 654 01 51

NIP 956-20-18-145

REGON 871243538

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Kapitał zakładowy:

390.986.500,00 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934



www.wodociagi.torun.com.pl

7. Przyłącze wodociągowe może wykonać na koszt Inwestora wykonawca posiadający właściwe uprawnienia budowlane.
8. O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
W przypadku wyboru realizacji przyłącza bez zgłoszenia na podstawie art. 29a w/w Ustawy do powiadomienia należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
9. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela naszej Spółki.
10. Podłączenie wodociągowe Wykonawca zobowiązany jest zgłosić, po zinwentaryzowaniu przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, **do odbioru w stanie odkrytym** w Toruńskich Wodociągach Sp. z o. o.
11. Na odbiorze końcowym należy przekazać Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.
12. Projektowane przyłącze wodociągowe pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.
13. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 2 lata od daty wydania.

Załączniki:

1. Plan syt.-wys. – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

K I E R O W N I K
Działu technicznego

mgr inż. Krzysztof Dziemecki

