

WIIR.271.2.6.2019.MK

Toruń, dnia 25.04.2019 r.

.....
.....
.....

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego VIII w Toruniu”-Etap II

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zamianę materiału paneli sportowych z drewna dębowego na drewno klonowe, nie zmieniając całego systemu z zachowaniem wymaganych

- certyfikatów FIBA, BWF
- deklaracji zgodności producenta z normą EN 14904

- pozytywnej oceny higienicznej PZH

oraz zachowanie wytycznych fabrycznego lakierowania i wszystkich pozostałych wymagań projektowych. Zmiana materiału umożliwiła by uzyskanie dodatkowych certyfikatów oraz zaświadczeń takich jak:

- certyfikat IHF
- certyfikat WSF
- zaświadczenie PZPS
- certyfikat FSC

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką zamianę pod warunkiem zastosowania klonu północno-amerykańskiego (kanadyjskiego).

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów


mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Główny Specjalista


mgr inż. Grzegorz Kłysiak