

WliR. 271.255.2.2020

Toruń, 18.09.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PZP 76/2020 „Budowa windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu”.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy co najmniej do 28.02.2021r. (5 miesięcy).

Powyższe podyktowane jest procesem produkcyjnym dźwigu pod indywidualne potrzeby Inwestora (12-14 tygodni + 2 tygodnie na montaż + 2 tygodnie na rejestrację i certyfikację dźwigu), z uwagi na technologię wykonania szybu a także warunki atmosferyczne jakie mogą panować w okresie jesienno-zimowym.

Uwzględniając powyższe - terminy określone w SIWZ uniemożliwiają terminową realizację umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zmieni terminu zakończenia umowy po jej podpisaniu na wniosek wykonawcy robót.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów


mgr inż. Sławomir Wiśniewski