

Odpowiedzi na pytania

1. Czy w pozycji nr 15. można zamiast żarówki o mocy 6W wycenić żarówkę o mocy 5,5W o takim samym strumieniu świetlnym – 470 lm?

Zamawiający dopuszcza żarówkę 5,5W o takim samym strumieniu świetlnym – 470 lm.

2. Czy w pozycji nr 16. można zamiast żarówki o mocy 5,5W można wycenić żarówkę o mocy 7W, będącą odpowiednikiem 47W tradycyjnej żarówki halogenowej?

Zamawiający dopuszcza żarówkę o mocy 7W, będącą odpowiednikiem 47W tradycyjnej żarówki halogenowej.

3. Czy w pozycji nr 1 można zastosować tubę LED z kątem rozsyłu 300 zamiast 220?

Zamawiający dopuszcza świetlówkę LED z kątem świecenia 300.

4. Czy w pozycji nr 2. można wycenić świetlówki LED o mocy 18W, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający dopuszcza świetlówki LED o mocy 18W.

DYREKTOR
Biura Obsługi Urzędu
Przemysław Czechowski