

URZĄD MIASTA TORUNIA
Biuro Obsługi Urzędu
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 TORUŃ

Odpowiedzi na pytania

Pytanie:

Czy w pozycji 2 zamawiający dopuszcza świetlówki LED długości 120cm o mocy 18W 1675lm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza świetlówki LED długości 120cm o mocy 18W 1675lm.

DYREKTOR
Biura Obsługi Urzędu
Przemysław Czechowski