

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie systemu alarmowego oraz CCTV w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batoiego 38/40 w Toruniu.

Pytanie nr 1

Czy możliwa jest wizja lokalna na obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. o godz.11.00.

Pytanie nr 2

Odnosnie systemu CCTV, nie widzę w zestawieniu switcha, czy Państwo udostępnicie switch?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga switch do obsługi CCTV.

Pytanie nr 3

Ponadto w zapytaniu widnieje pozycja dwóch zasilaczy 12v, czy można zamieć je na switch POE?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zastąpienie zasilaczy 12V_switchami POE.

DYREKTOR
Biura Obsługi Urzędu
Przemysław Czedehowski