


Studnia elektrozaworowa do automatycznego systemu nawadniania



Zestawienie elementów:

1. Rura PE wodociąg.
2. Przelot PE 25-1"M
3. Przelot PE 25-3/4"F
4. Rura PE 25
5. Trójnik 1" MTT100
6. Elektrozawór 1"
7. Redukcja 1-3/4"
8. Trójnik 1"MFM
9. Kolano 1"
- 9a. nypel redukcyjny 1-1/2"
- 9b. zawór metalowy 2"
- 9c. przyłącze do kompresora
10. Filtr dyskowy 3/4"
11. Regulator ciśnienia 3/4"
12. Skrzynka zaworowa

KERRIA® PRACOWNIA PROJEKTOWA
 „KERRIA” Piórkowski spółka jawna
 62-600 Koło ul. Żeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
 KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

<i>Tytuł opracowania:</i>	PROJEKT BUDOWLANY "Projekt automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej"		
<i>Nazwa rys:</i>	Studnia elektrozaworowa do automatycznego systemu nawadniania		
<i>Inwestor:</i>	Gmina Miasta Toruń ul. Wały Generała Sikorskiego 8 87-100 Toruń		
<i>Lokalizacja:</i>	Miejski plac rekreacyjny „Topolowy Ludzik” zlokalizowany pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska, Długa, Hurynowicz w Toruniu		
<i>Opracowała:</i>	mgr inż. arch. kraj. Anna Piotrowska UP, Wydz. OIAK, dypl. nr 51178	<i>podpis:</i>	
<i>Data:</i>	sierpień 2021r.	<i>Skala:</i> 1:-	<i>Rys:</i> PB/5