

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z § 1, ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563) w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazanym w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w stosunku do obowiązku wyposażenia go w hydranty wewnętrzne H 25 z węzem półsztywnym.

Przeanalizowano ekspertyzę i stwierdzono, że zastosowanie rozwiązania zamiennego w postaci pozostawienia istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych 52 z węzem płaskoskładanym ze względu na jej dobry stan techniczny, zasięg obejmujący obiekt oraz wykonanego w szafkach wnękowych nie spowoduje w nim pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej, ani występowania warunków zagrożenia życia ludzi.

W ekspertyzie przedstawiono zabezpieczenia przeciwpożarowe konieczne do wykonania z uwagi na wymagania przepisów, w tym konieczność usunięcia zagrożenia życia ludzi jak i stanowiące rozwiązania zastępcze dla występujących nieprawidłowości. Ze względu na wagę zagadnień ochrony przeciwpożarowej w obiektach ZL w postanowieniu jako warunki uzgodnienia nieprawidłowości przytoczono wszystkie te zabezpieczenia. Stwierdzono, że w obiekcie zostaną zapewnione warunki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji oraz nie będą występowały warunki zagrożenia życia ludzi.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Otrzymują:

- 1) Zespół Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
ul. Św. Józefa 22 / 24
87-100 Toruń
2. Franciszek Kośnik
ul. Kamienna 9, 87-100 Toruń
3. Wiesław Dokowski
ul. Świerkowa 46, 87-100 Toruń
4. A/a

Do wiadomości:

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Toruniu

MK/MK



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński