


Węzeł W1



Oznaczenia:

1 – opaska do nawiercania NWZ/PE PN10
z trzpieniem i zasuwą

UWAGA!

Warunki techniczne nie uszczegółwiają materiału wodociągu głównego.
Włączenie zakładać się w przewód PE.

Na etapie realizacji należy dokonać przekopu próbnego i ustalić
materiał wodociągu głównego.

W razie konieczności dokonać korekty węzła włączeniowego.

**KERRIA® PRACOWNIA
PROJEKTOWA**

„KERRIA” Piórkowski spółka jawna

62-600 Koło ul. Żeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 www.kerria.pl e-mail: biuro@kerria.pl
KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128

Tytuł opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY "Projekt automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej"		
Nazwa rys:	Węzeł montażowy W1		
Inwestor:	Gmina Miasta Toruń ul. Wały Generała Sikorskiego 8 87-100 Toruń		
Lokalizacja:	Miejski plac rekreacyjny „Topolowy Ludzik” zlokalizowany pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska, Długa, Hurynowicz w Toruniu		
Projektowała:	mgr inż. Irmína Ziółkowska upr. nr WKP/0358/POOS/09	podpis:	
	mgr inż. arch. kraj. Anna Piotrowska UP, Wydz. OIAK, dypl. nr 51178	podpis:	
Data:	sierpień 2021r.	Skala: -	Rys: PB-S/2