



PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ
GRUBOŚCI > 20 CM




GRUBOŚCI < 20 CM



- 1 – rękaw wejściowy w ścianę Nr kat. 1360 do 1376
2 – taśma smarowna Nr kat. 8019
3 – końcówka termokurczliwa Nr kat. 1825 do 1841
4 – łącznik uziemienia Nr kat. 6711


SZEGÓŁ POSADOWIENIA
RUR PREIZOLOWANYCH
PRZEKRÓJ WYKOPU



Dz	Dmin	K	R
mm	mm	mm	
90	0,65	0,70	150
110	0,65	0,70	
125	0,65	0,70	
140	0,65	0,75	
160	0,70	0,80	
200	0,75	0,90	
225	0,75	1,00	250
250	0,80	1,10	
315	0,90	1,20	
355	1,00	1,30	
400	1,00	1,40	
450	1,00	1,50	
500	1,10	1,60	
520	1,10	1,70	
560	1,20	1,80	
630	1,30	2,00	
710	1,40	2,20	
780	1,50	2,40	

Dz	A	B	C	L
mm	mm	mm	mm	
90	150	100	150	jedna kreska na schemacie montażowym oznacza L=1,0m
110	150	100	150	
125	150	150	200	
140	150	150	200	
160	150	150	250	
200	150	150	300	
225	200	200	350	jedna kreska na schemacie montażowym oznacza L=1,2m
250	200	200	350	
315	250	250	450	
355	250	250	450	
400	300	300	500	
450	350	350	600	
500	350	400	650	
520	400	400	550	
560	450	450	700	
630	500	500	800	
710	500	600	950	
780	600	650	1050	

POSZERZENIE WYKOPU
kierunek wydłużenia



Tytuł rys.: SIEĆ CIEŁOWNICZA, SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE			
Przedmiot opracowania:			branża:
LIKWIDACJA PODZIEMNEGO SKŁADU OPAŁU. PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ.			sanitarna
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, UL. RABIAŃSKA 12-14, 87-100 TORUŃ, DZ-KI NR 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, OBRĘB 14, J. E. 046301_1 TORUŃ.			
Inwestor: GMINA MIASTA TORUŃ, UL. WAŁY GEN. W. SIKORSKIEGO 8, 87-100 TORUŃ.			
Projektant:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. Artur Herman	KUP/0182/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej		
Sprawdzający:	nr uprawnień:	podpis:	
Marianna Brażkiewicz	49/75/Bg specjalność instalacje i urządzenia sanitarne		
Opracował:	inż.	podpis:	
Jarosław Brażkiewicz			
Stadium:	P.B.	data:	10.2018
		skala:	1:50
		nr rys.:	SC-3
PPPB PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH BRAŻKIEWICZ, HERMAN SP. J. Lotników 15C/17 NIP 956-22-17-092 87-100 Toruń REGON 340-418-590			