

Toruń, 25.08.2020 r.

WiR. 271.187. 2020.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka”, udzielamy zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnień:

1. PYTANIE

Proszę o udzielenie informacji jakie parametry techniczne lub certyfikaty bezpieczeństwa wynikające z normy PN-EN 1176-77 (przez kogo wydane) winna posiadać kora przeznaczona na nawierzchnię bezpieczną?

Z jakich gatunków drzew oraz jakiej frakcji powinna być kora na nawierzchnię placu zabaw?
Czy zamawiający dopuszcza zamianę kory na zrębki?

ODPOWIEDZ:

Wysokość swobodnego upadku dla każdego z przewidzianych urządzeń wyznacza producent urządzenia. Nawierzchnia bezpieczna powinna być dostosowana do wysokości swobodnego upadku każdego z urządzeń w obrębie ich strefy bezpieczeństwa. Sprawozdanie z badań nawierzchni bezpiecznej powinno być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 1177:2009 - punkt 4.7, strona 14. Do dostawcy nawierzchni należy decyzja, czy badanie wykonane będzie w laboratorium, czy w terenie.

Zgodnie z wprowadzeniem do normy (strona 6) nawierzchnia bezpieczna może być wykonana z materiałów sypkich takich jak żwir, piasek, kora lub wióry drewniane. Ze względu na lokalizację inwestycji w granicach obszaru VII strefy ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej, a także w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej - inwestycja została uzgodniona z odpowiednimi organami i w związku z tym Projektant dopuszcza wykonanie nawierzchni wyłącznie z kory. Ewentualne zmiany w projekcie budowlanym należy uzgodnić z Biurem Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Torunia.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów
WS
mgr inż. Sławomir Wiśniewski