

Toruń, 2020-04-27

WiR.271. ... .2.2020.KS

W związku ze skierowanym do Zamawiającego zapytaniem dotyczącym SIWZ do przetargu nieograniczonego PZP 22/2020 na zadanie pn: „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne”, udzielamy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnień:

**Pytanie:** Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 21.04.2020, na pytanie 5 Zamawiający odpowiedział: „Tak, zgodnie z opisem zawartym w projektach budowlanych i budowlano – wykonawczym. System BMS musi wizualizować stan pracy każdego z czujników (normalny, alarm, uszkodzenie), aktualny status systemu w odniesieniu do stref (uzbrojony, rozbrojony). Informacje z systemu SSWiN powinny być przedstawione w BMS w kontrolkach sygnalizacyjnych oraz na wizualizacji przedstawiającej plany budynku.” Odpowiadając, Zamawiający powołuje się na zapisy w projektach. Jednak w opisach do projektu (PBW Elektryka strona 34 dział 7.10 System BMS) brak zapisów o połączeniu systemu SSWiN z BMS. Jedynym miejscem gdzie jest o tym mowa to rysunek T.15 Schemat systemu BMS, gdzie pokazano połączenie central SSWiN ze sterownikami BMS. Zwracamy uwagę, że rozwiązanie jakie opisano w odpowiedzi na pytania wymaga stworzenia systemu SMS i wizualizacji dla obiektu, niezależnego od systemu BMS co znacznie podnosi koszty. Czy Zamawiający podtrzymuje swoje oczekiwania co do szczegółowości wizualizacji systemu SSWiN w systemie BMS, czy dopuszcza rozwiązanie w którym w systemie BMS przedstawione będą podstawowe dane o systemie SSWiN tj. np. awaria systemu, zbiorcza wizualizacja sygnałów alarmowych z systemu itp.?

**Odpowiedź:**

W systemie BMS należy przedstawić tylko podstawowe dane o systemie SSWiN bez tworzenia systemu SMS.

DYREKTOR  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
  
mgr inż. Sławomir Wiśniewski