

WIR.271.217.2.2020.SW

Toruń, 03.04.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 20/2020 na budowę Pomnika Poległych Żołnierzy
Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.

W związku ze skierowaniem do Zamawiającego zapytania, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W projekcie np. rys. 05 zamieszczono przekrój i warstwy placu głównego oraz alejki parkowej, jako warstwę wierzchnią wykończającą wskazano wykonanie warstwy mineralnej z lepiszczem 0/8,0, grubości tej warstwy 3 cm. Pytanie z jakiego materiału ma być ta warstwa, czy z dowolnego mineralnego i co ma być lepiszczem dla tej warstwy?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem. Jest to nawierzchnia typu „hanse grand” jako czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie itp.. Warstwa wierzchnia o grubości ziarna od 0 do 8mm gr. 3 cm, waga ok. 2 tony/m³. Nawierzchnia nie kruszy się i nie pyli, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz jest niebrudząca.

Kolejną warstwą jest warstwa mineralna z kruszywa 0/16 gr. 5 cm, a jeszcze kolejną warstwą jest warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 12 cm



DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów

[Signature]
mgr inż. Sławomir Wiśniewski