

Toruń, 28.01.2019

Dotyczy postępowania BIP 44/2019
Oznaczonego numerem ROI.3400.06.2019

Pytanie 1:

„Proszę o sprawdzenie czy chodzi o moduł SYBTU1-PLP czy SYBT4?”

Odpowiedź:

Chodzi o 20szt. modułów bateryjnych SYBTU1-PLP.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający w ramach niniejszego postępowania oczekuje wymiany całych modułów bateryjnych (bez ich demontażu i wymiany poszczególnych ich elementów składowych) ?”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany całych modułów bateryjnych.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający w ramach niniejszego postępowania dopuszcza deinstalację modułów bateryjnych w miejscu eksploatacji urządzeń UPS oraz wymianę wyłącznie ogniw bateryjnych/akumulatorów zainstalowanych wewnątrz w.w. modułów (przy założeniu, że wymiana ogniw bateryjnych/akumulatorów będzie miała miejsce bezpośrednio w miejscu eksploatacji urządzeń UPS)? Informacyjnie na okres wymiany samych baterii (akumulatorów) wewnątrz modułów bateryjnych odbiory zasilane są z niniejszych UPS-ów nie będą chronione a samo urządzenie pracowało będzie w trybie by-pass.

Czas wymiany samych ogniw/akumulatorów szacujemy na 6-8 godz. dla jednego urządzenia UPS.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wymiana modułów powinna odbyć się w najkrótszym możliwym czasie.

Pytanie 4:


„Czy Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji zadań opisanych w niniejszym postępowaniu odbiór modułów bateryjnych urządzeń UPS z miejsca ich eksploatacji następnie ich zabranie na warsztat celem demontażu oraz wymiany wyłącznie ogniw bateryjnych/akumulatorów zainstalowanych wewnątrz w.w. modułów ?

Informacyjnie w okresie w którym moduły bateryjne będą wyjęte z urządzeń UPS i zabrane na warsztat odbiory zasilane są z niniejszych UPS-ów nie będą chronione a samo urządzenie pracowało będzie w trybie by-pass.

Czas wymiany samych ogniw/akumulatorów dla kompletu 20 szt. modułów bateryjnych szacujemy na min. 2-3 dni robocze.”

Odpowiedź:

Jak na pytanie nr 3.

Kierownik Referatu
Obsługi Informacji

Piotr Konstanty